Legenda

	rete distribuzione CO2		lampada U.V. 11W
	rete distribuzione acqua naturale		bombole CO2
	rete distribuzione acqua frizzante		gruppo di adduzione, filtrazione e sanificazione
	rete distribuzione acqua (al frigo-gassatore)		gruppo di gasatura e refrigerazione
	pressostato con sonda mancanza di acqua e messa in fuori servizio		quadro elettrico
	attacco idraulico ½"		linea impianto elettrico
	rubinetto ½" con riduttore pressione		crepuscolare
	valvola di non ritorno		pozzetto di terra
	manometro 0-6 bar		linea utenze
	contatore volumetrico meccanico		linea illuminazione
	filtro meccanico sedimenti		presa 10/16A
	filtro assoluto 0,5 micr		



sezione A-A'



sezione B-B'



sezione C-C'



sezione D-D'

REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA — CITTA' DI ERCOLANO — PROVINCIA DI NAPOLI
Area Strategica Ecologia Tutela dell'Ambiente e del Territorio

Assegnazione di risorse ai Comuni per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata ex DGRC n.758/2011 - Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 - Settore 02 n. 33 del 30.12.2011

Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	Oggetto	Data	Scala
PE - EG - 06	GRAFICI IMPIANTI	Febbraio 2016	1:20

Progetto
Silvio Ammirati architetto
via Croce dei Monti 14
80056 Ercolano

Consulenti
arch. Laura Romano
dott.ssa Claudia D'avino

RUP
arch. Olimpio Di Martino

Sindaco
avv. Ciro Buonajuto



SCHEMA TIPO EROGAZIONE



SCHEMA UNIFILARE DELL'IMPIANTO



Descrizione linea	Interruttore Generale	Linea prese-Gruppo frigo	Linea luci (interno/esterno)
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N
Codice articolo	G8813A/16AC	F8811HA/16	F8811A/10
Modulo differenziale			
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 16	1 " In = 16	1 " In = 10
Potenza totale	2,500 kW	1,500 kW	1,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	2,500 kW	1,500 kW	1,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]	12,08	7,25	4,83
Sezione fase [mmf]	1,5	1,5	1,5
Sezione neutro [mmf]	1,5	1,5	1,5
Sezione PE [mmf]	1,5	1,5	1,5
Portata fase [A]	18	18	18
Lunghezza linea [m]	0,0	12,0	18,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 1,39 %	1,00 % / 2,40 %	1,00 % / 2,40 %
Sezione cablaggio di fase [mmf]	4	4	2,5
Codice Morsetti	M6	M6	M6

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA



PARTICOLARE DEL POZZETTO DI TERRA