COMUNE DI ERCOLANO

PROGETTO DEFINITIVO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO F. GIAMPAGLIA
II CIRCOLO DIDATTICO
ERCOLANO (NA) - VIA G. SEMMOLA

COMMITTENTE:
Comune di Ercolano

ELABORATO IA.04 scala di rappresentazione 1:100	TITOLO: Progetto: Impianto Antincendio - Emergenza e vie di esodo pianta piano terra IMPIANTO ANTINCENDIO
DATA settembre 2017	PROGETTISTA: Ing. Aniello Moccia
rev. 00	SUPPORTI TECNICI ALLA PROGETTAZIONE Architettura: Arch. Raffaele Aurlemma Strutture: Prof. Ing. Michele Candela Impianti: Ing. Salvatore Varapodio

K_Plan

INTERVENTI: IA.01 IA.02 IA.03

LEGENDA

	Vie di esodo
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Punto di raccolta
	Uscita d'emergenza
2h/1ah 3h/5ah	Apparecchio LED per l'illuminazione di emergenza IP65 2-10m autonomia 1h
2h/1ah 3h/5ah	Apparecchio LED per l'illuminazione di emergenza IP65 60/8m autonomia 1h
2h/1ah 3h/5ah	Apparecchio LED per la segnalazione di uscita/percorso di fuga permanente e con IP42 autonomia 1.5h
	Pulsante manuale con copercchio a rottura di vetro per l'attivazione dell'allarme generale PSD=Dispositivo generale PSV=Dispositivo telesollatico

LEGENDA INTERVENTI

IA.01 Centrale idrica antincendio

Fornitura e posa in opera degli impianti meccanici da installare per la realizzazione della CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO. I seguenti componenti:
- N. 1 vaso tecnico prefabbricato in acciaio inox AISI 304 spessore 8 / 10/12 mm completo di tutti gli accessori da esso previsti, idonee per l'installazione di un sistema di pressurizzazione idrico antincendio conforme alla norma UNI EN 12845 serie "EFS" con 1 elettropompa principale, 1 pompa pilota e 1 elettropompa Diesel per la ricostituzione sopra indicate fornite e posate in opera;
- N. 1 sistema di pressurizzazione antincendio esecuzione secondo normative UNI EN 12845 e UNI 10779 fornito e posato in opera; realizzato con 1 elettropompa principale base-giunto "NO". 1 motopompa Diesel e 1 elettropompa pilota multistadio verticale, assemblato e collaudato in fabbrica completo di accessori elettrici ed idraulici previsti dalla norma;
- N. 1 Gruppo caricamento automatico e Disconnettore Idraulico tipo BA;

- Devono rispondere ed essere conformi alle norme vigenti in materia.
- Sono escluse le opere murarie, basamento per vano tecnico e gli oneri per lo scavo.
- Le opere sono complete dei pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

IA.02 Rete impianto Idrico Antincendio

Fornitura e posa in opera degli impianti meccanici da installare per la realizzazione della RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO. I seguenti componenti:
rete di carico per acqua fredda dall'acquedotto alla vasca realizzata con tubazione interrato in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 da DN 63
rete ad anello realizzata con tubazione in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 per uso antincendio nei tratti interrati e in acciaio nero verniciato in rosso per i tratti a vista da DN 80 a DN 32.
montanti e tubazioni a vista realizzate con tubazione in acciaio nero verniciato in rosso da DN 3d a DN 32
N. 1 gruppo di pressurizzazione antincendio esecuzione secondo normative UNI EN 12845 e UNI 10779 fornito e posato in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco W.V.; composti ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa W.V. con imnesto di alimentazione da 2.1/2";
n. 13 idranti UNI 45 con manichetta da 25 m, raccordi, rubinetto e lancia in ottone da interno ed esterno;
Devono rispondere ed essere conformi alle norme vigenti in materia.
Sono escluse le opere murarie di assistenza agli impianti ma escluse gli oneri per gli scavi e il trasporto a rifiuto.
Le opere sono complete dei pezzi speciali, saracinesche, valvole a farfalla e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

IA.03 Mezzi di estinzione portatili

Fornitura e posa in opera dei MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI da installare dato dal seguenti componenti:
- N. 26 estintori a polvere da 6 kg, classe 34A 233BC;
- N. 8 estintori ad anidride carbonica C22.

Devono rispondere ed essere conformi alle norme vigenti in materia.
Sono escluse eventuali opere murarie.
Le opere sono complete dei pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO FARE RIFERIMENTO ALL' ELABORATO CONTABILE E ALLA RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA


2h/1ah 3h/5ah
2h/1ah 3h/5ah
2h/1ah 3h/5ah