COMUNE DI ERCOLANO

PROGETTO DEFINITIVO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO F. GIAMPAGLIA
II CIRCOLO DIDATTICO
ERCOLANO (NA) - VIA G. SEMMOLA

COMMITTENTE:
Comune di Ercolano

ELABORATO	TITOLO:
IM.03	Progetto: Impianto Climatizzazione - rete/gas liquido pianta piano primo
scala di rappresentazione 1:100	IMPIANTO MECCANICO
DATA settembre 2017	PROGETTISTA: Ing. Aniello Moccia
rev. 00	SUPPORTI TECNICI ALLA PROGETTAZIONE Architettura: Arch. Raffaele Auriemma Strutture: Prof. Ing. Michele Candela Impianti: Ing. Salvatore Varapodio

K_Plan

INTERVENTI: IM.01 IM.02 IM.03

LEGENDA

	Condotta di Mandata
	Condotta di Ripresa
	Rete Gas / Liquido
PS	Pensile a Soffitto unità interna di climatizzazione
UP	Unità a Parete unità interna di climatizzazione
UC	Unità Canalizzabile unità interna di climatizzazione
CV	Cassetta a 4 Vie unità interna di climatizzazione
PdC	Pompa di Calore VRF unità esterna di climatizzazione
RCb	Recuperatore di Calore entalpico con batteria ad espansione diretta
BM	Bocchetta di Mandata a doppio filare orientabile (serve sia l'unità interna che la mandata dal recuperatore)
GR	Griglia di Ripresa a singolo filare fisso

LEGENDA INTERVENTI

IM.01 Impianto di climatizzazione e Aria primaria

Fornitura e posa in opera dell'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE per la distribuzione dell'ARIA PRIMARIA, composto da:
- N. 4 recuperatori di calore entalpici con batteria ad espansione diretta completi di comando locale e filtri per il controllo della velocità, di staffaggi con supporti antivibranti, allacciamenti e collegamenti elettrici;
- N.13 recuperatori di calori entalpici completi di comando locale e filtri per il controllo della velocità di staffaggi con supporti antivibranti, allacciamenti e collegamenti elettrici;
- canalizzazioni interne di mandata e di ripresa, del tipo in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata coibentate secondo la normativa vigente, complete di giunzioni a flangia o baionetta, compresi i pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio;
- n 2 diffusori in tessuto tecnico impermeabili per la palestra di forma circolare, semicircolare o a quarto di cerchio, con sistema di staffaggio tramite cavetto in metallo (acciaio zincato o inox) e clips plastiche appositamente progettate e sviluppate. Sistema ad alta Induzione che sfrutta il principio fisico dell'Induzione creato da un flusso d'aria uscente da fori di piccolissimede dimensioni, miscelando così l'aria trattata immessa con quella ambiente e ottenendo un elevato comfort ambientale;
- n. 35 bocchette di mandata aria in alluminio, ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completo di serranda di contrasto;
- n. 33 griglie di aspirazione aria in alluminio con serranda e rete per aspirazione ed espulsione dall'esterno;
- N.38 valvole di ventilazione in polipropilene, circolare con sistema di fissaggio ed a vista;
- N.48 griglie di transito per porte con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.
- Montaggio, fissaggio e collegamenti elettrici dei condizionii in entrata e in uscita.

IM.02 Impianto di climatizzazione ad espansione diretta tipo VRF

Fornitura e posa in opera di IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE composto da n. 2 sistemi a pompa di calore ad espansione diretta, con condensazione ad aria, inverter a portata variabile di refrigerante R410A (VRF) rispondenti e conformi alla norme vigenti in materia.

1. il sistema n. 1 a servizio del piano terra è dotato di unità esterna della capacità totale in raffrescamento, alle condizioni standard di funzionamento, di circa 100 kW e in riscaldamento di circa 112 kW, ubicata in un impianto con circuito a due tubi, la cui potenza resti compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza di targa sopra indicata. Il tutto completo di accessori, pezzi antivibranti, pezzi speciali e quantitativo necessario a dare l'opera finita a funzionante a perfetta regola d'arte.
2. il sistema n. 2 a servizio del piano primo è dotato di unità esterna della capacità totale in raffrescamento, alle condizioni standard di funzionamento, di circa 100 kW e in riscaldamento di circa 113 kW, ubicata in un impianto con circuito a due tubi, la cui potenza resti compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza di targa sopra indicata. Il tutto completo di accessori, pezzi antivibranti, pezzi speciali e quantitativo necessario a dare l'opera finita a funzionante a perfetta regola d'arte.

I due sistemi saranno dotati dei seguenti componenti:
- N. 33 unità interne cavalcioidi del tipo a portata variabile di refrigerante, completo di sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%, di staffaggi con supporti antivibranti, allacciamenti e collegamenti idraulici ed elettrici;
- N. 5 unità interne pensili a soffitto del tipo a portata variabile di refrigerante, completo di sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%, di staffaggi con supporti antivibranti, allacciamenti e collegamenti idraulici ed elettrici;
- N. 5 unità interne pensili a soffitto del tipo a portata variabile di refrigerante, completo di sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%, di staffaggi con supporti antivibranti, allacciamenti e collegamenti idraulici ed elettrici;
- N. 4 unità interne cassette a 4 vie del tipo a portata variabile di refrigerante, completo di sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%, di staffaggi con supporti antivibranti, allacciamenti e collegamenti idraulici ed elettrici;
- N. 5 comando locale a filo per sistemi multigpli a R410a per tutti gli uffici, con limiti di funzionamento (min/max) regolabile, Orologio e timer di funzionamento programmabile, Sensore di temperatura integrato;
- N. 1 comando centralizzato avanzato Touch-Screen per il controllo, il monitoraggio del funzionamento e dei consumi energetici di ciascuna unità interna;
- linee di comando e segnale per il controllo e la gestione dell'impianto di condizionamento e relativi allacciamenti, realizzate come da progetto e comunque in conformità a quanto previsto dal costruttore, privatamente custitute da: 1) Linea elettrica in cavo in corda rigida di sime rosso ricotto con isolamento in PVC, sez. 1,5 mm2, 2) Linea elettrica in cavo in corda rigida di sime rosso ricotto con isolamento in PVC, sez. 1,5 mm2, 3) Linea elettrica in cavo in corda rigida di sime rosso ricotto con isolamento in PVC, sez. 1,5 mm2,